


Ekvitemní křivky ÚT - Teplárna Liberec a.s.



Tlak :

ÚT : 0,2 - 0,7 MPa

TV : 0,2 - 1,0 MPa

Tabulka topné křivky ÚT na venkovní teplotě:

| venkovní teplota | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| denní ÚT | 86,9 | 85,8 | 84,7 | 83,6 | 82,5 | 81,4 | 80,3 | 79,2 | 78,1 | 77,0 | 75,9 | 74,8 | 73,7 | 72,6 | 71,5 | 70,4 | 68,8 | 67,2 | 65,6 | 64,0 | 62,4 | 60,8 | 59,2 | 57,6 | 56,0 | 54,4 | 52,8 | 51,2 | 49,6 | 48,0 | 46,4 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
| noční ÚT | 76,9 | 75,8 | 74,7 | 73,6 | 72,5 | 71,4 | 70,3 | 69,2 | 68,1 | 67,0 | 65,9 | 64,8 | 63,7 | 62,6 | 61,5 | 60,4 | 58,8 | 57,2 | 55,6 | 54,0 | 52,4 | 50,8 | 49,2 | 47,6 | 46,0 | 44,4 | 42,8 | 41,2 | 39,6 | 38,0 | 36,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |